

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.04348
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380841
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "АБУСТ". Адрес: 142116 Россия, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 14. ОГРН: 1145074006252. Телефон +7(985)862-53-39. www.aboost.su. E-mail: info@aboost.su
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Брянский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «БЗТМ»). Адрес: 241050, Россия, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83. Адрес производства: 241047, Россия, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 2а. ОГРН: 1033265004519. Телефон +7(4832) 60-60-09, факс +7(4832) 60-60-09. www.bztm.su. E-mail: info@bztm.su
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий стальной (толщина стенки не менее 0,8 мм) с комплексной системой конструктивной огнезащиты «ОГНЕМАТ Вент» («FIREMAT Vent»), монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № ВО-02500345-01/30-180 от 27.07.2009 г. (ООО «БЗТМ»). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость".
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Пределы огнестойкости воздуховодов в зависимости от конструкции огнезащиты см. Приложение (бланк № ТР 0530089).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № К05892-ТР от 17.11.2014 г. Испытательный центр АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6213-ОП от 07.11.2014 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.11.2014 по 16.11.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ05.В.04348
(обязательная сертификация)

ТР 0530089
(учетный номер бланка)

Пределы огнестойкости воздуховодов огнестойких стальных (толщина стенки не менее 0,8 мм) с комплексной системой огнезащиты «ОГНЕМАТ Вент» («FIREMAT Vent»), монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № ВО-02500345-01/30-180 от 27 июля 2009 г. (ООО «БЗТМ»), в зависимости от конструкции огнезащиты:

1. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МПБОР-8-1Ф ТУ 5769-004-02500345-2009 толщиной 8 мм, огнезащитный состав «ОГНЕМАТ Проф» ТУ 5772-005-02500345-2009 при расходе не менее 2 кг/м² без учета потерь: предел огнестойкости EI 120;

2. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МПБОР-16-1Ф ТУ 5769-004-02500345-2009 толщиной 16 мм, огнезащитный состав «ОГНЕМАТ Проф» ТУ 5772-005-02500345-2009 при расходе не менее 2 кг/м² без учета потерь: предел огнестойкости EI 180.

НАКАЖЕНЫ ЗА НЕЗАКОННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ КОПИРОВАНИЕ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябова