



SW2 - NET OFF - сетевое подключение не используется
 SW1 - Адрес блока в сети (0-3)

Сокращ.	Наименование
COMP	Компрессор
FAN1 FAN2	Двигатель вентилятора
CAP1 CAP2	Конденсатор двигателя
S, V	4-х ходовой клапан
KM(1)	Контактор
HEAT (A)	Нагреватель картера
CT1	Токовый трансформатор
KT1	Клемма
XT2	Клемма
XT3	Клемма
H-PRO (A)	Реле высокого давления
RT3A	Температурный датчик
RT4	Температурный датчик
XS1-5, XP1-5	Разъемы
L-PRO (A)	Реле низкого давления
K1	Температурное реле
T1	Трансформатор
SW1, SW2, SW3	DIP переключатели
C1	Фильтр
KM1, 2	Контакты
CN8-CN208	Разъемы на плате
XT4-XT10	Клеммы для проводов

A, B, C, N - Электропитание блока;

Управление и соленоидный клапан: N, 1 - 220~240 В, 50 Гц - к шкафу управления DX ANU