

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№  
C-RU.АЮ64.В.00372

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007035

Общество с ограниченной ответственностью «Брянский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «БЗТМ»).  
Адрес: 241050, Российская Федерация, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83. ОГРН: 1033265004519.  
Телефон: +7(4832) 60-67-67, +7(4832) 60-69-69. Факс: +7(4832) 60-67-67. Адрес электронной почты: info@bztm.su.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Брянский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «БЗТМ»).  
Адрес: 241050, Российская Федерация, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83. ОГРН: 1033265004519.  
Адрес производства: 241047, Российская Федерация, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 2а.  
Телефон: +7(4832) 60-60-09. Факс: +7(4832) 60-60-09. Адрес электронной почты: info@bztm.su.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Воздуховод огнестойкий стальной (толщина стенки не менее 0,8 мм) с применением теплоогнезащитного покрытия «ОГНЕМАТ ЭкоВент» («FIREMAT EcoVent») толщиной 50мм из матов прошивных из базальтового супертонкого волокна ТУ 5769-002-47897055-2003, монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № ВО-02500345-03/60-180 от 03.10.2009 г. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

48 6367

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI 150.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

1. Протокол испытаний № 2/К410-ФЗ от 10.02.2016 г. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 7060-ОП от 20.11.2015 г. ОС «Полисерт» АНО «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.


### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.02.2016 по 11.02.2021



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
подпись

  
подпись

Г.С. Габриэлян  
инициалы, фамилия

А.В. Рябова  
инициалы, фамилия