РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03779 ТР 1880239

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «БЗТМ»). Адрес: 241050, г. Брянск, ул. С.Перовской, д. 83. ОГРН: 1033265004519. Телефон (4832) 60-67-67, (4832) 60-69-69, факс (4832) 60-67-67, (4832) 60-69-69, www.bztm.su, info@bztm.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов» (ООО «БЗТМ»). Адрес: 241050, г. Брянск, ул. С.Перовской, д. 83. ОГРН: 1033265004519. Телефон (4832) 60-60-09, факс (4832) 60-60-09. www.bztm.su, info@bztm.su

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, номер аттестата аккредитации) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Воздуховод огнестойкий стальной (толщина стенки не менее 0,5 мм) с комплексной системой конструктивной огнезащиты «ОГНЕМАТ Вент» («FIREMAT Vent»), монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № ВО-02500345-08/30-180 от 16.01.2013 г., в составе: материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МПБОР ТУ 5762-004-02500345-2009, огнезащитный состав "ОГНЕМАТ Проф" ТУ 5772-005-02500345-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 48 6367

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Пределы огнестойкости воздуховодов в зависимости от конструкции огнезащиты: 1.Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МПБОР-5-1Ф толщиной 5мм, огнезащитный состав "ОГНЕМАТ Проф" толщиной не менее 0,6мм: предел огнестойкости EI 30; 2. Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный МПБОР-5-1Ф толщиной 5мм, огнезащитный состав "ОГНЕМАТ Проф" толщиной не менее 1,2мм: предел огнестойкости EI 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №№ К04116-ТР, К04117-ТР от 07.02.2013 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Акт проверки состояния производства при проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 8828/ИК-2013 от 16.12.2013 г. ОС «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2013 по 10.02.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) А.Н.Аксенов

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.В. Рябова

ОБРАЗЕЦ